


ПОЗДРАВЛЕНИЯ

за покупката на този нов професионален модел зарядно устройство за акумулатори. Зарядното устройство е част от серия професионални зарядни устройства на CTEK SWEDEN AB и представя най-новата технология за зареждане на акумулатори.



* Захранващите щепсели могат да се различават в зависимост от електрическия контакт.

НАЧИН НА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете зарядното устройство към акумулатора.
2. Свържете зарядното устройство към електрическия контакт. Индикаторът за захранване ще укаже, че захранващият кабел е свързан към електрическия контакт. Индикаторът за грешка ще покаже дали щипките за акумулатора са свързани правилно. Защитата от обрнат поляритет ще гарантира, че акумулаторът или зарядното устройство няма да се повредят.
3. Натиснете бутона MODE, за да изберете програма за зареждане.



ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ АКУМУЛАТОРИ



ПРОГРАМА ЗА НОРМАЛНИ АКУМУЛАТОРИ


Продължете да натискате бутон MODE (Режим), за да комбинирате програми за зареждане с опции за зареждане.

AGM АГМ ОПЦИЯ

RECOND ОПЦИЯ RECOND

Натиснете бутон MODE (Режим) няколко пъти до осветяване на желаната комбинация от програма и опции за зареждане.



4. Следете 8-стъпковия дисплей по време на процеса на зареждане. Акумулаторът е готов да стартира двигателя, когато СТЬПКА 4 свети. Акумулаторът е напълно зареден, когато СТЬПКА 7 свети.
5. Зареждането може да бъде спряно по всяко време чрез изключване на захранващия кабел от електрическия контакт.



ПРОГРАМИ И ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Настройките се правят с натискането на бутон MODE. След около две секунди зарядното устройство ще активира избраната програма. Избраната програма ще се рестартира при следващото свързване на зарядното устройство.

Таблицата обяснява различните програми и опции за зареждане:

Програма	Размер на акумулатора (Ah)	Обяснение	Диапазон на температурата
	1,2-14 Ah	Програма за малки акумулатори 14,4 V / 0,8 A Използва се за по-малки акумулатори.	-20 °C – +50 °C (-4 °F – 122 °F)
	14-160 Ah	Програма за нормални акумулатори 14,4 V / 5 A Използвайте за мокри акумулатори, за акумулатори Ca/Ca, MF, акумулатори с гел и много AGM акумулатори.	-20 °C – +50 °C (-4 °F – 122 °F)
AGM	1,2-160 Ah	AGM опция 14,7 V / 5 A Използвайте за зареждане на повечето AGM батерии като Optima и Odyssey.	-20 °C – +50 °C (-4 °F – 122 °F)
RECOND	1,2-160 Ah	Опция Recond 15,8 V / 1,5 A Използвайте, за да върнете енергията към изпразнени WET и Ca/Ca батерии. Регенерирайте своята батерия веднъж годишно и след дълбоко разреждане, за да увеличите живота и капацитета ѝ. Програмата Recond добавя СТЪПКА 6 към нормалната програма за батерията.	-20 °C – +50 °C (-4 °F – 122 °F)

ИНДИКАТОР ЗА ГРЕШКА

Ако индикаторът за грешка свети, проверете следното:



- 1. Свързан ли е положителният проводник на зарядното устройство с положителния полюс на акумулатора?**
- 2. Свързано ли е зарядното устройство към акумулатор от 12 V?**

- 3. Прекъсвано ли е зареждането в СТЪПКА 1, 2 или 5?**

Рестартирайте зарядното устройство с натискане на бутон MODE. Ако зареждането все още е прекъснато, акумулаторът...

СТЪПКА 1: ...е сериозно сулфатизиран и може да се наложи смяната му.

СТЪПКА 2: ...не може да приема заряд и може да се нужда от смяна.

СТЪПКА 5: ...не може да задържа заряд и може да се нуждае от смяна.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ

Ако индикаторът за захранване свети:



- 1. ПОСТОЯННО**

Захранващият кабел е свързан към контакта в стената.

- 2. МИГАЩО:**

Зарядното устройство е влязло в режим на пестене на енергия. Това се случва, ако зарядното устройство не е свързано към акумулатора за 2 минути.



ГОТОВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Таблицата показва приблизителното време за зареждане на празен акумулатор до 80 %

РАЗМЕР НА АКУМУЛАТОРА (Ah)	ВРЕМЕ ДО ЗАРЕЖДАНЕ НА 80 %
2 Ah	2 ч
8 Ah	8 ч
20 Ah	4 ч
60 Ah	12 ч
110 Ah	26 ч

КОМБИНАЦИИ ОТ ПРОГРАМИ И ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

	DESULPHATION	SOFT START	BULK	ABSORPTION	ANALYSE	RECOND	FLOAT	PULSE
НАПРЯЖЕНИЕ (V)								
ТОК (A)								
	15,8V	0,8A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,4V, 0,8A	14,4V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V		13,6V 0,8A	12,7V-14,4V 0,8-0,3A
AGM	15,8V	0,8A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,7V, 0,8A	14,7V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V		13,6V 0,8A	12,7V-14,7V 0,8-0,3A
RECOND	15,8V	0,8A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,4V, 0,8A	14,4V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V	Максимално 15,8V 0,3A	13,6V 0,8A	12,7V-14,4V 0,8-0,3A
AGM RECOND	15,8V	0,8A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,7V, 0,8A	14,7V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V	Максимално 15,8V 0,3A	13,6V 0,8A	12,7V-14,7V 0,8-0,3A
	15,8V	5A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,4V, 5A	14,4V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V		13,6V 5A	12,7V-14,4V 5-2,5A
AGM	15,8V	5A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,7V, 5A	14,7V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V		13,6V 5A	12,7V-14,7V 5-2,5A
RECOND	15,8V	5A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,4V, 5A	14,4V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V	Максимално 15,8V 1,8A	13,6V 5A	12,7V-14,4V 5-2,5A
AGM RECOND	15,8V	5A до 12,6V	Увеличаване на напрежението до 14,7V, 5A	14,7V Намаляване на тока	Проверява дали напрежението спода до 12V	Максимално 15,8V 1,8A	13,6V 5A	12,7V-14,7V 5-2,5A
Ограничение:	Максимално 8 часа	Максимално 20 часа	Максимално 8 часа	3 минути	2 ч. или 6 ч.	10 дни. Цикълът на зареждане ще се рестартира, ако напрежението спадне	Цикълът на зареждане ще се рестартира, ако напрежението спадне	

СТЪПКА 1 DESULPHATION

Откриват се сулфатизирани акумулатори. С пулсиращ ток и напрежение се премахва сулфата от оловните плочи на акумулатора, като се възстановява капацитетът на акумулатора.

СТЪПКА 2 SOFT START

Проверява дали акумулаторът може да приема заряд. Тази стъпка предотвратява продължаване на зареждането с дефектен акумулатор.

СТЪПКА 3 BULK

Зареждане с максимален ток до достигане на приблизително 80 % от капацитета на акумулатора.

СТЪПКА 4 ABSORPTION

Зареждане със спадащ ток за увеличаване на капацитета на акумулатора до 100 %.

СТЪПКА 5 ANALYSE

Проверява дали акумулаторът може да задържа заряд. Акумулаторите, които не могат да задържат заряд, може да се нуждаят от смяна.

СТЪПКА 6 RECOND

Изберете програмата за възстановяване, за да добавите стъпката за възстановяване към процеса на зареждане. По време на стъпката за възстановяване напрежението се увеличава, за да създаде контролиран газ в акумулатора. Газът смесва акумулаторната киселина и възстановява енергията в акумулатора.

СТЪПКА 7 FLOAT

Поддържа напрежението на акумулатора на максимално ниво чрез осигуряване на постоянно напрежение на зареждане.

СТЪПКА 8 PULSE

Поддържа капацитета на акумулатора на 95-100 %. Зарядното устройство следи напрежението на акумулатора и създава пулсация, когато е необходимо, за да поддържа акумулатора напълно зареден.

ЗАКАЧАНЕ И РАЗКАЧАНЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО КЪМ И ОТ АКУМУЛАТОР

ИНФОРМАЦИЯ


Ако щипките за акумулатора не са свързани правилно, защитата от обратен поляритет ще гарантира, че акумулаторът или зарядното устройство няма да се повредят.

За акумулатори, монтирани в автомобил



1. Свържете червената щипка към положителния полюс на акумулатора.
2. Свържете черната щипка към шасито на автомобила далеч от маркуча за подаване на гориво и акумулатора.
3. Свържете зарядното устройство към електрически контакт
4. Откачете зарядното устройство от електрическия контакт преди да разкачате акумулатора
5. Разкачете черната щипка преди червената.

Някои автомобили може да имат заземени на положителния полюс акумулатори.

1. Свържете черната щипка към отрицателния полюс на акумулатора.
2. Свържете червената щипка към шасито на автомобила далеч от маркуча за подаване на гориво и акумулатора.
3. Свържете зарядното устройство към електрически контакт
4. Откачете зарядното устройство от електрическия контакт преди да разкачате акумулатора
5. Разкачете червената щипка преди черната.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер на модела	1075
Номинално напрежение АС	220-240 VAC, 50-60 Hz
Напрежение за зареждане	  14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
Минимално напрежение на акумулатора	2,0 V
Ток за зареждане	Максимално 5A
Ток, ел. мрежа	0,6 A _{max} (при пълно напрежение при зареждане)
Обратен ток на утечка*	< 1 Ah/месечно
Пулсация**	<4%
Температура на околната среда	От -20 °C до +50 °C, изходното напрежение автоматично се намалява при високи температури
Тип зарядно устройство	Напълно автоматичен цикъл на зареждане от осем стъпки
Типове акумулатори	Всички типове акумулатори от 12 V с оловна киселина (мокри, MF, Ca/Ca, AGM и с гел)
Капацитет на акумулатора	1,2-110 Ah до 160 Ah за поддръжка
Размери	168 x 65 x 38 мм (Д x Ш x В)
Клас изолация	IP65
Тегло	0,6 кг
Температурна компенсация	Вградена компенсация на напрежението за зареждане според температурата на околната среда.

*] Обратен ток на утечка е токът, който изтощава акумулатора, ако зарядното устройство не е свързано към електрическата мрежа. Зарядните устройства на СТЕК имат много слаб обратен ток.

**] Качеството на напрежението и токът за зареждане са изключително важни. Високите пулсации на тока загряват акумулатора, което има ефект на износване на положителните електроди. Високите пулсации на тока може да повредят друго оборудване, което е свързано към акумулатора. Зарядните устройства за акумулатори СТЕК генерират много чисто напрежение и ток с ниска пулсация.

БЕЗОПАСНОСТ

- Зарядното устройство е проектирано за зареждане на акумулатори единствено в съответствие с техническите спецификации. Не използвайте зарядното устройство с друга цел. Винаги следвайте препоръките на производителите на акумулатори.
- Никога не опитвайте да зареждате батерии/акумулатори, които не са презаредващи се.
- Проверете кабелите на зарядното устройство преди да го използвате. Уверете се, че няма повреди по кабелите и по защитата против прегряване. Зарядно устройство с повреден кабел трябва да се върне на търговеца. Повреденият кабел трябва да се смени от представител на СТЕК.
- Никога не зареждайте повреден акумулатор.
- Никога не зареждайте замръзнал акумулатор.
- Никога не поставяйте зарядното устройство върху акумулатора по време на зареждане.
- Винаги осигурявайте подходящо проветряние по време на зареждането.
- Не покривайте зарядното устройство.
- При зареждане на акумулатор може да се отделят избухливи газове. Избягвайте искрите в близост до акумулатора. Когато акумулаторите достигат края на своя жизнен цикъл, може да възникнат вътрешни искри.
- Всички акумулатори се изчерпват в даден момент. Ако даден акумулатор покаже неизправност по време на зареждане, тя обикновено се поема от разширеното управление на зарядното устройство, но въпреки това понякога може да останат грешки в акумулатора. Не оставяйте акумулатор без надзор по време на зареждане за по-дълъг период от време.
- Уверете се, че кабелите не са приклепени, както и че не са в контакт с горещи повърхности или остри ръбове.
- Киселината в акумулатора е корозивна. Ако киселина попадне по кожата или в очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- Винаги проверявайте дали зарядното устройство е превключило на СТЬПКА 7, преди да го оставите без надзор и свързано за дълъг период от време. Ако зарядното устройство не превключи на СТЬПКА 7 в рамките на 50 часа, това означава, че е възникнала грешка. Изключете зарядното устройство ръчно.
- Акумулаторите консумират вода по време на използване и зареждане. За акумулатори, в които може да се добавя вода, нивото ѝ трябва да се проверява периодично. Ако нивото на водата е ниско, добавете дестилирана вода.
- Този уред не е предназначен да се използва от деца или от хора, които не могат да четат или разбират ръководството, освен ако те не са под надзора на лице, което е отговорно за осигуряването на безопасната експлоатация на зарядното устройство за акумулатори. Използвайте и съхранявайте зарядното устройство далеч от деца и не позволявайте на деца да играят с устройството.
- Свързането към главното захранване трябва да е съобразно с националните наредби за електрически инсталации.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

СТЕК SWEDEN AB издава тази ограничена гаранция на първоначалния купувач на продукта. Тази ограничена гаранция не се прехвърля. Гаранцията се отнася за дефекти в производството или материални дефекти в рамките на 5 години от датата на закупуване. Потребителят трябва да върне продукта заедно с фактурата от мястото на закупуване. Тази гаранция се анулира, ако зарядното устройство е отваряно, невнимателно поддържано или поправяно от лица, които не са служители на СТЕК SWEDEN AB или на оторизирани представители на фирмата. Един от отворите за винтове от долната страна на зарядното устройство е пломбиран. Премахването или повреждането на пломбата ще анулира гаранцията. СТЕК SWEDEN AB не дава други гаранции, освен тази ограничена гаранция, а така също и не носи отговорност за други повреди, освен за по-горе споменатите, т.е. без последващи щети. Също така СТЕК SWEDEN AB не се задължава да издава друга гаранция освен тази.

ПОДДРЪЖКА

СТЕК предлага професионална поддръжка за клиенти: www.ctek.com. За най-новата версия на ръководството за потребителя вж. www.ctek.com. По имейл: info@ctek.se, по телефон: +46(0) 225 351 80, по факс +46(0) 225 351 95.

ПРОДУКТИТЕ НА СТЕК СА ЗАЩИТЕНИ ЧРЕЗ

2012-05-30

Патенти	Разработки	Търговски марки
EP10156636.2 pending	RCD 509617	TMA 669987
US12/780968 pending	US D575225	CTM 844303
EP1618643	US D580853	CTM 372715
US7541778	US D581356	CTM 3151800
EP1744432	US D571179	TMA 823341
EP1483817 pending	RCD 321216	CTM 1025831
SE524203	RCD 000911839	CTM 405811
US7005832B2	RCD 081418	CTM 830545751 pending
EP1716626 pending	RCD 001119911-0001	CTM 1935061 pending
SE526631	RCD 001119911-0002	V285731P00
US7638974B2	RCD 081244	CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending	RCD 321198	CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending	RCD 321197	CTM 410713
EP1483818	ZL 200830120184.0	CTM 2010/05152 pending
SE1483818	ZL 200830120183.6	CTM1042686
US7629774B2	RCD 001505138-0001	CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending	RCD 000835541-0001	
US12/564360 pending	RCD 000835541-0002	
SE528232	D596126	
SE525604	D596125	
	RCD 001705138-0001	
	US D29/378528 pending	
	ZL 201030618223.7	
	US RE42303	
	US RE42230	